

PLANTA UNID INT EXT UNID INT MARCA MOD. EXT MOD. INT TIPO EER COP GAS POT ELEC (FRIJO) POT ELEC (CALOR) FRIJO (KW) CALOR (KW) P. TOTAL

6	HOGAR DEL JUBILADO	Planta 0	Sala Ordenadores	1	1	CARRIER	38YV-018G	40SMCM018N	SPLIT	2,34	2,51	R410A	2,18	2,17	5,11	5,44
		Planta 0	Asociacion Hogar del Jubilado	1	1	CARRIER	AQU100HPBCOILST	42GCL025	SUELO	2,22	2,66	R22	2,70	2,44	6,00	6,50
		Planta 0	Despacho de concejala	1	1	CARRIER	AQU100HPBCOILST	42GCL025	SUELO	2,22	2,66	R22	2,70	2,44	6,00	6,50
		Planta 0	Oficina de Mayores	1	1	FUJITSU	AOYG12L1CC	ASYG12L1CC	SPLIT	3,35	3,70	R410A	1,02	1,08	3,40	4,00
		Planta 0	Despacho Jefa de area	1	1	FUJITSU	AOYG12L1CC	ASYG12L1CC	SPLIT	3,35	3,67	R410A	1,02	1,09	3,40	4,00
		Planta 0	Aula Plano (Saka de Memoria)	1	1	CARRIER	38YE012N	42HQE012N	SPLIT	2,65	3,01	R407C	1,32	1,36	3,50	4,10
		Planta 0	Aula Encaje de bolillos	1	1	MITSUBISHI	MUZ-HJ35VA	MSZ-HJ35VA	SPLIT	3,03	3,62	R410A	1,04	1,00	3,15	3,60
		Planta 0	Aula Baile	1	1	MITSUBISHI	MUZ-HJ35VA	MSZ-HJ35VA	SPLIT	3,03	3,61	R410A	1,04	1,00	3,15	3,60

7	JEFATURA DE POLICIA LOCAL	Planta 0	Zona Baja, Zona administrativa (Derecha)	1	1	CLIMAVENETA (2)	RM10252	n/p	ROOF TOP	3,18	3,65	R407C	23,80	21,10	75,80	77,00
		Planta 0	(Izquierda)	1	1	CLIMAVENETA (1)	RM10252	n/p	ROOF TOP	3,18	3,65	R407C	23,80	21,10	75,80	77,00
		Planta 0	Seguridad Ciudadana	1	1	GENERAL	AUHG18LVTB	AUHG18LVTB	CASSETTE	3,21	3,61	R410A	1,62	1,66	5,20	6,00
		Planta 0	Despacho Atestados	1	1	MITSUBISHI	SRC35ZJ-S	SRK35ZJS	SPLIT	3,63	4,03	R410A	0,97	0,99	3,50	4,00
		Planta 0	Cuarto RACK 1	1	1	GENERAL	AOHG12L1CC	ASHG12L1CC	SPLIT	3,35	3,70	R410A	1,02	1,08	3,40	4,00
		Planta 0	Cuarto RACK 1	1	1	GENERAL	AOHG12L1CC	ASHG12L1CC	SPLIT	3,35	3,70	R410A	1,02	1,08	3,40	4,00
		Planta 0	Cuarto RACK 2	1	1	GENERAL	AOH7U5NC	ASH7U5BCW	SPLIT	2,65	3,07	R410A	0,83	0,75	2,20	2,30
		Planta 0	Cuarto RACK 2	1	1	GENERAL	AOH7U5NC	ASH7U5BCW	SPLIT	2,65	3,07	R410A	0,83	0,75	2,20	2,30
		Planta 1	Ala Derecha	1	1	CLIMAVENETA (3)	RLN0121	n/p	ROOF TOP	2,66	2,96	R407C	14,06	12,84	37,46	38,05
		Planta 1	Ala Izquierda	1	1	CLIMAVENETA (4)	RLN0121	n/p	ROOF TOP	2,66	2,96	R407C	14,06	12,84	37,46	38,05
		Planta 1	Comodo (Area descanso)	1	1	GENERAL	AOHG24LALA	ARHG24LMLA	CASSETTE	3,08	0,65	R410A	2,21	12,26	6,80	8,00
		Planta 1	C.E.C.O.M	1	1	GENERAL	AOHG24LALA	ARHG24LMLA	CASSETTE	3,08	0,65	R410A	2,21	12,26	6,80	8,00
		Planta 2	Aula 49A	1	1	CARRIER	38VYX080N	42DQV080S	SPLIT	1,91	2,20	R410A	3,5	6,70	7,70	7,70
		Planta 2	Aula 49B	1	1	FRIMEC	FSR1-24HRN1-QB8W	FSR1-24HRN1-QB8W	SPLIT	1,39	1,84	R410A	2,51	2,28	3,5	4,2
		Planta 2	Aula 49C	1	1	FRIMEC	FSR1-24HRN1-QB8W	FSR1-24HRN1-QB8W	SPLIT	1,39	1,84	R410A	2,51	2,28	3,5	4,2
		Planta 2	Aula 59A	1	1	CARRIER	38VYX080N	42DQV080S	SPLIT	2,68	2,96	R410A	2,5	2,6	6,70	7,70

8	COLEGIO "VIRGEN DE LA PENNA"	Planta 0	Salon de actos (1)	1	1	CARRIER	38XP-100H7	40XP1K100IU	TECHO	3,21	3,61	R410A	3,115	3,102	10,00	11,20
		Planta 0	Salon de actos (2)	1	1	CARRIER	38XP-100H7	40XP1K100IU	TECHO	3,21	3,61	R410A	3,115	3,102	10,00	11,20
		Planta 0	Secretaria	1	1	E-COLD	ECO-12-CN	42DQV080S	SPLIT	1,71	2,14	R410A	1,00	0,88	1,70	1,88
		Planta 2	Aula 49A	1	1	CARRIER	38VYX080N	42DQV080S	SPLIT	1,91	2,20	R410A	3,5	6,70	7,70	7,70
		Planta 2	Aula 49B	1	1	FRIMEC	FSR1-24HRN1-QB8W	FSR1-24HRN1-QB8W	SPLIT	1,39	1,84	R410A	2,51	2,28	3,5	4,2
		Planta 2	Aula 49C	1	1	FRIMEC	FSR1-24HRN1-QB8W	FSR1-24HRN1-QB8W	SPLIT	1,39	1,84	R410A	2,51	2,28	3,5	4,2
		Planta 2	Aula 59A	1	1	CARRIER	38VYX080N	42DQV080S	SPLIT	2,68	2,96	R410A	2,5	2,6	6,70	7,70
		Planta 2	Aula 59 B	1	1	ORBEGOZO	FD1240A	FD1240A	SPLIT	3,19	3,58	R410A	2,19	2,03	6,98	7,27
		Planta 2	Aula 59C	1	1	CARRIER	38VYX080N	42DQV080S	SPLIT	2,68	2,85	R410A	2,5	2,7	6,70	7,70
		Planta 2	Aula 59C	1	1	CARRIER	38VYX080N	42DQV080S	SPLIT	2,68	2,85	R410A	2,5	2,7	6,70	7,70

9	SANIDAD Y CONSUMO	Planta 0	Ginecologia 1	1	1	CARRIER	38NVV035H2	42NQV035H2	SPLIT	3,41	3,70	R410A	1,03	1,14	3,5	4,2
		Planta 0	Conserjeria	1	1	CARRIER	38NVV035H2	42NQV035H2	SPLIT	3,41	3,70	R410A	1,03	1,14	3,5	4,2
		Planta 0	Ginecologia 2	1	1	CARRIER	38NVV035H2	42NQV035H2	SPLIT	3,41	3,70	R410A	1,03	1,14	3,5	4,2
		Planta 1	Sanidad (1)	1	1	CARRIER	38NVV035H2	42NQV035H2	SPLIT	3,41	3,70	R410A	1,03	1,14	3,5	4,2
		Planta 1	Sanidad (2)	1	1	CARRIER	38NVV035H2	42NQV035H2	SPLIT	3,41	3,70	R410A	1,03	1,14	3,5	4,2
		Planta 1	Consumo (1)	1	1	CARRIER	38NVV035H2	42NQV035H2	SPLIT	3,41	3,70	R410A	1,03	1,14	3,5	4,2
		Planta 1	Consumo (2)	1	1	CARRIER	38NVV035H2	42NQV035H2	SPLIT	3,41	3,70	R410A	1,03	1,14	3,5	4,2
		Planta 2	Concejala (1)	1	1	CARRIER	38NVV035H2	42NQV035H2	SPLIT	3,41	3,70	R410A	1,03	1,14	3,5	4,2
		Planta 2	Concejala (2)	1	1	CARRIER	38NVV035H2	42NQV035H2	SPLIT	3,41	3,70	R410A	1,03	1,14	3,5	4,2
		Planta 2	Cuarto de Modem	1	1	CARRIER	38NVV035H2	42NQV035H2	SPLIT	3,41	3,70	R410A	1,03	1,14	3,5	4,2
		Planta 2	Jefe sanidad (1)	1	1	CARRIER	38NVV035H2	42NQV035H2	SPLIT	3,41	3,70	R410A	1,03	1,14	3,5	4,2
		Planta 2	Jefe sanidad (2)	1	1	CARRIER	38NVV035H2	42NQV035H2	SPLIT	3,41	3,70	R410A	1,03	1,14	3,5	4,2

	Planta 0	Cuarto cuadros Electricos	1	1	FUJITSU GENERAL	AOY9F5BC	ASY9F5BCW	SPLIT	2,6	3,7	NO	1,05	NO	2,75	NO
	Planta 0	Oficina Club de Futbol	1	1	FUJITSU GENERAL	AOYG12L1CC	ASYG12L1CC	SPLIT	3,3	3,7	R410A	1,015	1,08	3,4	4,0
	Planta 0	Oficina Club de Baloncesto	1	1	FUJITSU GENERAL	AOYG12L1CC	ASYG12L1CC	SPLIT	3,3	3,7	R410A	1,015	1,09	3,4	4,0
	Planta 0	Sala de Taichi	1	1	FUJITSU	AOYG12L1CC	ASYG12L1CC	SPLIT	3,3	3,7	R410A	1,015	1,09	3,4	4,0

			PLANTA	UBICACIÓN	UNID EXT	UNID INT	MARCA	MOD. EXT	MOD. INT	TIPO	EER	COP	GAS	POT ELEC (FRIO)	POT ELEC (CALOR)	FRIO (KW)	CALOR (KW)	P. TOTAL
	10	C.D. LAS LAGUNAS	Planta 0	Edif. Entrada Administrativa (Inicio)	1	1	mitsubishi	MUZ-HJ35VA	MSZ-HJ35VA	SPLIT	3,0	3,6	R410A	1,04	0,995	3,15	3,6	48,9
			Planta 0	Edif. Entrada Administrativa (Final)	1	1	MITSUBISHI	MUZ-HJ50VA	MSZ-HJ50VA	SPLIT	2,4	3,6	R410A	2,05	1,48	5	5,4	
			Planta 1	Sala de Reuniones	1	1	JOHNSON	MNC-60A	TSE-60-BC	SPLIT	2,6	2,7	R22	2,55	2,52	6,74	6,8	
			Planta 1	Concejal Area de deportes	1	1	FUJITSU GENERAL	AOHG12LLC	ASHG12LLC	SPLIT	3,3	3,7	R410A	1,015	1,08	3,4	4	
			Planta 1	Director (Marcos)	1	1	FUJITSU GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	SPLIT	2,4	3,1	R410A	1,35	1,28	3,25	3,95	
			Planta 1	Responsable de Instalaciones	1	1	FUJITSU	AOYG09LLCC	ASYG09LLCC	SPLIT	3,4	4,1	R410a	0,73	0,74	2,5	3,0	
			Planta 1	Mantenimiento C.D. Lagunas	1	1	FUJITSU	AOYG09LLCC	ASYG09LLCC	SPLIT	3,4	4,0	R410a	0,73	0,75	2,5	3,0	
			Planta 1	Oficina Club de Natación	1	1	MITSUBISHI	MUZ-HJ25VA	MSZ-HJ25VA	PARED	3,4	3,6	R410A	0,73	0,87	2,5	3,15	
	11	COLEGIO CAMPANALES	Planta 0	Despacho Director	1	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	SPLIT	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,25	3,95	42
			Planta 0	Despacho Secretaria	1	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	SPLIT	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,25	3,95	
			Planta 0	Cuarto del RACK	1	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	SPLIT	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,25	3,95	
			Planta 0	Sala de Profesores	1	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	SPLIT	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,25	3,95	
			Planta 1	Sala Informatica	1	1	CARRIER	38YE012N	42HQE012N	SPLIT	2,65	3,01	R407C	1,32	1,36	3,50	4,10	
			Planta 1	Comedor	1	1	CARRIER	38YE012N	42HQE012N	SPLIT	2,65	3,01	R407C	1,32	1,36	3,50	4,10	
			Planta 1	Usos Multiples	1	1	CARRIER	38YE018	42HOE018N	SPLIT	2,42	2,67	R407C	1,98	2,25	4,80	6,00	
			Planta 1	Comedor (1)	1	1	CARRIER	38YE018	42HOE018N	SPLIT	2,42	2,67	R407C	1,98	2,25	4,80	6,00	
			Planta 1	Comedor (2)	1	1	CARRIER	38YE018	42HOE018N	SPLIT	2,42	2,67	R407C	1,98	2,25	4,80	6,00	
	12	TEATRO LAS LAGUNAS	Planta 0	Pasillo hacia vestuarios	1	1	HITACHI	RAS-10HG7E	PPI-10HG7E	CONDUCTOS	2,38	2,77	R407C	10,5	10,1	25	28	282,4
			Planta 0	Cuarto botiquin (Palcos)	1	1	HITACHI	RAS-10HG7E	PPI-10HG7E	CONDUCTOS	2,38	2,77	R407C	10,5	10,1	25	28	
			Planta 0	Oficina Juventud	1	1	HITACHI	RAS-4HG7E	RPI 4HG7E	CONDUCTOS	2,51	2,94	R407C	4,3	4,05	10,8	11,9	
			Planta 0	Cuarto Cuadro Electrico	1	1	HITACHI	RAS-10HG7E	RPI 10HG7E	CONDUCTOS	2,38	2,75	R407C	10,5	10,2	25	28	
			Planta 0	Pecasa (Proyecciones)	1	1	HITACHI	RAS-4HVRG	RPI 4.0FSNE	CONDUCTOS	2,61	3,14	R407C	3,83	3,57	10	11,2	
			Planta 0	Vestuario Femenino	1	1	HITACHI		RPI 2,5 FSNE	CONDUCTOS	ILEGIBLE	ILEGIBLE	R410A	ILEGIBLE	ILEGIBLE	6	7	
			Planta 0	Vestuario Masculino	1	1	HITACHI		RPI 2,5 FSNE	CONDUCTOS	ILEGIBLE	ILEGIBLE	R410A	ILEGIBLE	ILEGIBLE	6	7	
			Planta 0	Camerino Femenino	1	1	HITACHI		RPI 1,0 FSNE	CONDUCTOS	ILEGIBLE	ILEGIBLE	R410A	ILEGIBLE	ILEGIBLE	2,5	2,8	
			Planta 0	Camerino Masculino	1	1	HITACHI		RPI 1,0 FSNE	CONDUCTOS	ILEGIBLE	ILEGIBLE	R410A	ILEGIBLE	ILEGIBLE	2,5	2,8	
			Planta 0	Biblioteca Planta baja	1	1	MITSUBISHI		MSC 07RV	SPLIT	ILEGIBLE	ILEGIBLE	R22	ILEGIBLE	ILEGIBLE	2,2	2,5	
			Planta 1	Salon de actuaciones (1)	1	1	HITACHI	RAS-10HG7E	PPI-10HG7E	CONDUCTOS	2,38	2,77	R407C	10,5	10,1	25	28	
			Planta 1	Salon de actuaciones (2)	1	1	HITACHI	RAS-10HG7E	PPI-10HG7E	CONDUCTOS	2,38	2,77	R407C	10,5	10,1	25	28	
			Planta 1	Salon de actuaciones (3)	1	1	HITACHI	RAS-10HG7E	PPI-10HG7E	CONDUCTOS	2,38	2,77	R407C	10,5	10,1	25	28	
			Planta 1	1ª Planta biblioteca (Azotea)	1	1	HITACHI	RAS-4HG7E	RPI 4HG7E	CONDUCTOS	2,51	2,94	R407C	4,3	4,05	10,8	11,9	
			Planta 1	1ª Planta biblioteca (Azotea)	1	1	HITACHI	RAS-8HG7E	RPI 8HG7E	CONDUCTOS	2,17	2,57	R407C	9,2	8,7	20	22,4	
			Planta 1	Direccion	1	1	HITACHI	RAC-25NH4	RAK 25NH4	SPLIT	3,57	4,11	R410A	0,7	0,9	2,5	3,7	
			Planta 1	Despacho vario (1)	1	1	HITACHI	RAC-25NH4	RAK 25NH4	SPLIT	3,57	4,11	R410A	0,7	0,9	2,5	3,7	
			Planta 1	Despacho vario (2)	1	1	HITACHI	RAC-25NH4	RAK 25NH4	SPLIT	3,57	4,11	R410A	0,7	0,9	2,5	3,7	
			Planta 1	Despacho vario (1)	1	1	HITACHI	RAC-25NH4	RAK 25NH4	SPLIT	3,57	4,11	R410A	0,7	0,9	2,5	3,7	
			Planta 1	Biblioteca 1ª Planta (Ascensor)	1	1	FUJITSU	ASY9FS12CW	A049FSBC	SPLIT	2,62	2,00	R410A	1,05	1,05	2,75	2,1	
			Planta 2	Pasillo Azotea / Hall 2ª Planta	1	1	HITACHI	RAS-6HG7E	RPI 6,0 FSNE	CONDUCTOS	5,00	4,74	R410A	3,2	3,8	16	18	
	13	CENTRO NUEVA BIBLIOTECA	Planta 0	Recepción / Préstamos	1	1	KAYSUN	KCI24HW	KCI24HN	CASSETTE	2,63	2,86	R410A	2,7	2,8	7,1	8,0	34,1
			Planta 0	Sala de lectura (1)	1	1	CLIMAVENETA	HPWD-125E-TCI-INU	INT 1-1	SPLIT	2,22	2,84	R410A	1,125	1,125	2,5	3,2	
			Planta 0	Sala de lectura (2)	1	1	CLIMAVENETA	HPWD-125E-TCI-INU	INT 1-2	SPLIT	2,22	2,84	R410A	1,125	1,125	2,5	3,2	
			Planta 0	Depósito (1)	1	1	CLIMAVENETA	HPWD-260E-TCI-EXU	INT 2-1	SPLIT	0,00	5,33	R410A	1,125	1,125		6	
			Planta 0	Depósito (2)	1	1	CLIMAVENETA	HPWD-260E-TCI-EXU	INT 2-2	SPLIT	0,00	5,33	R410A	1,125	1,125		6	

PLANTA	UBICACIÓN	UNID UNID	EXT INT	MARCA	MOD. EXT	MOD. INT	TIPO	EER	COP	GAS	POT ELEC (FRIO)	POT ELEC (CALOR)	FRIO (kW)	CALOR (kW)	P. TOTAL
Planta 0	Sala Usos Múltiples	1	1	CLIMAVENETA	HPW125E-TCL-EXO	HPW125FETCIN	SPLIT	2,22	2,86	R410A	1,125	1,125	2,5	3,22	
Planta 0	Sala de lectura (3)	1	1	MITSUBISHI	MXZ-2D40VA	MSZ-SF25VE	SPLIT			R410A	0,97				
Planta 0	Sala de Estudios	1	1	MITSUBISHI	MXZ-2D40VA	MSZ-35VE	SPLIT	4,12	4,64	R410A	0,97		4	4,5	

UD EXTERIOR	MITSUBISHI HEAVY IN	FDCC112KXE6	1	1	UD. Exterior	2,80	2,89	R410A	4,00	4,33	11,2	12,5	12,5		
UD EXTERIOR	MITSUBISHI HEAVY IN	FDCC112KXE6	1	1	UD. Exterior	2,80	2,89	R410A	4,00	4,33	11,2	12,5	12,5		
UD EXTERIOR	MITSUBISHI HEAVY IN	FDCC112KXE6	1	1	UD. Exterior	2,80	2,89	R410A	4,00	4,33	11,2	12,5	12,5		
UD EXTERIOR	MITSUBISHI HEAVY IN	FDCC224KXE6	1	1	UD. Exterior	4,00	4,15	R410A	5,6	6,03	22,4	25	25		
UD EXTERIOR	MITSUBISHI HEAVY IN	FDCC224KXE6	1	1	UD. Exterior	4,00	4,15	R410A	5,6	6,03	22,4	25	25		
UD EXTERIOR	MITSUBISHI HEAVY IN	FDCC224KXE6	1	1	UD. Exterior	4,00	4,15	R410A	5,6	6,03	22,4	25	25		
UD EXTERIOR	MITSUBISHI HEAVY IN	FDCC400KXE6	1	1	UD. Exterior	3,55	3,74	R410A	11,27	11,73	40	45	45		
UD EXTERIOR	MITSUBISHI HEAVY IN	FDCC504KXE6	1	1	UD. Exterior	3,42	3,74	R410A	14,73	15,12	50,4	56,5	56,5		
Recursos humanos (1)	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
Recursos humanos (2)	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
Recursos humanos (3)	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
Recursos humanos (4)	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
Notificadores (1)	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
Notificadores (2)	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
Jefe Notificadores	MITSUBISHI ELECTRIC	MSZ-HJ25VA	1		SPLIT	3,42	3,62	R410A	0,73	0,87	2,5	3,15			
Cuarto cuadros eléctricos	MITSUBISHI ELECTRIC	MSZ-HJ25VA	1		SPLIT	3,42	3,62	R410A	0,73	0,87	2,5	3,15			
Planta -1															
Director Recursos	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
Cuarto Vacío (Limpieza)	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
Atencion Ciudadana Y	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
Recaudacion (1)	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
Atencion Ciudadana Y	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
Recaudacion (2)	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
Atencion Ciudadana Y	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
Recaudacion (3)	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
Atencion Ciudadana Y	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
Recaudacion (4)	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
Atencion Ciudadana Y	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
Recaudacion (5)	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
Atencion Ciudadana Y	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
Recaudacion (6)	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
Atencion Ciudadana Y	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
Recaudacion (7)	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
Cuarto Cuadros	MITSUBISHI ELECTRIC	MSZ-HJ25VA	1		SPLIT	3,42	3,62	R410A	0,73	0,87	2,5	3,15			
Derivacion de															
responsabilidad	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
Jefe de recaudación	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
Transporte, educación y	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
medio ambiente (2)	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
Transporte, educación y	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
medio ambiente (3)	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
Cuarto cuadros eléctricos	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	MSZ-HJ25VA	1		SPLIT	3,42	3,62	R410A	0,73	0,87	2,5	3,15			
Planta 1															
Atencia	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDK28KXE6D	1		SUELO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
Alcaldía (1)	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDK28KXE6D	1		SUELO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
Alcaldía (2)	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDK28KXE6D	1		SUELO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
Gestión tributaria y	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
recaudación ejecutiva (1)	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
Gestión tributaria y	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
recaudación ejecutiva (2)	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
Gestión tributaria y	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			
recaudación ejecutiva (3)	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	FDT28KXE6D	1		TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2			

326,4

TENENCIA DE
ALCALDIA

14

			PLANTA	UBICACIÓN	UNID EXT	UNID INT	MARCA	MOD. EXT	MOD. INT	TIPO	EER	COP	GAS	POT ELEC (FRIO)	POT ELEC (CALOR)	FRIO (KW)	CALOR (KW)	P. TOTAL
			Planta 1	Gestión tributaria y recaudación ejecutiva (4)		1	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES		FDT28KXE6D	TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2	
			Planta 1	Gestión tributaria y recaudación ejecutiva (5)		1	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES		FDT28KXE6D	TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2	
			Planta 1	Gestión tributaria y recaudación ejecutiva (6)		1	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES		FDT28KXE6D	TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2	
			Planta 1	Informática		1	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES		FDT28KXE6D	TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2	
			Planta 1	Concejal "Jose Carlos" (1)		1	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES		FDT28KXE6D	TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2	
			Planta 1	Concejal "Jose Carlos" (2)		1	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES		FDT28KXE6D	TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2	
			Planta 1	Concejal "Nuria"		1	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES		FDT28KXE6D	TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2	
			Planta 1	Despacho Riesgos Laborales		1	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES		FDT28KXE6D	TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2	
			Planta 1	Despacho Educación 1		1	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES		FDT28KXE6D	TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2	
			Planta 1	Despacho Educación 2		1	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES		FDT28KXE6D	TECHO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2	
			Planta 2	Sala de reuniones (1)		1	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES		FDK28KXE6D	SUELO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2	
			Planta 2	Sala de reuniones (2)		1	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES		FDK28KXE6D	SUELO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2	
			Planta 2	Sala de reuniones (3)		1	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES		FDK28KXE6D	SUELO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2	
			Planta 2	Sala de reuniones (4)		1	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES		FDK28KXE6D	SUELO	0,00	0,00	R410A	0,05	0,04	2,8	3,2	
	15	FOMENTO Y EMPLEO	Planta -1	Aula 6-5-4 (Almacen	1	1	TRANE	RXC125CDA1NAN	MWD125AB00A	PARTIDO	5,08	5,38	R22	6,5	6,5	33	35	435,27
			Planta -1	Aula 7 y 8 (Cuarto	1	1	TRANE	RXC125CDA1NAN	MWD125AB00A	PARTIDO	5,08	5,38	R22	6,5	6,5	33	35	
			Planta -1	Aljibe, Aula 1-2-3 (Aula 2)	1	1	TRANE	RXC125CDA1NAN	MWD125AB00A	PARTIDO	5,08	5,38	R22	6,5	6,5	33	35	
			Planta 0	Recepción (Baño	1	1	TRANE	ERXUU125XCANA	MWD125AB00A	PARTIDO	5,08	5,38	R427A	6,5	6,5	33	35	
			Planta 0	Oficina Renta Basico	1	1	ACSON	ALC30CR-AFAA	ACK30AR-AFAB	CASSETTE	2,83	2,98	R22	2,9	2,85	8,2	8,49	
			Planta 0	Cuarto de "Termostatos"	1	1	ACSON	ALC30CR-AFAA	ACK30AR-AFAB	CASSETTE	2,83	2,97	R22	2,9	2,86	8,2	8,49	
			Planta 0	Zona despachos	1	1	MITSUBISHI ELECTRIC	PUH-10MYC		PARTIDO	3,16	3,95	R22	9,1	7,3	28,8	28,8	
			Planta 0	CADE Mijas	1	1	ICP	ILEGIBLE	HMH09HWA	SPLIT	2,29	2,75	R22	1,09	1,09	2,5	3,0	
			Planta 1	CADE Mijas	1	1	ACSON	BLC30CR-AFAA	ACK30AR-AFAB	CASSETTE	2,83	2,96	R22	2,9	2,87	8,2	8,49	
			Planta 2	Aula 4,5 y 6 4º Planta Izq	1	1	TRANE	VCH150V4001	MWD150B00A	ROOF TOP	ILEGIBLE	ILEGIBLE	R22	ILEGIBLE	ILEGIBLE	45,5	45,5	
			Planta 2	Banda Musica (Cuarto	1	1	TRANE	ERXUU0751XCANA	MWA075AB00A	PARTIDO	19,90	19,90	R22	1,04	1,04	20,7	20,7	
			Planta 2	Almacen Cocina (Aula 1-2-	1	1	TRANE	ERXUU1001XCANA	MWD100AB00A	PARTIDO	4,50	4,50	R22	5,8	5,8	26,1	26,1	
			Planta 2	Aula 1-2-3 (Archivo 2º)	1	1	TRANE	RXC125CDA1NAN	MWD125AB00A	PARTIDO	5,08	5,38	R22	6,5	6,5	33	35	
			Planta 3	Hall 3º (Almacen Salon de	1	1	TRANE	ERXUU0751XCANA	MWA075AB00A	PARTIDO	19,90	19,90	R22	1,04	1,04	20,7	20,7	
Planta 3	Salón de actos	1	1	CIAT	IPF-240HEE-3U		ROOF TOP	ILEGIBLE	ILEGIBLE	R410A	ILEGIBLE	ILEGIBLE	88	90				
	16	NAVE SERV. OPERAT.	Planta 1	Acceso Administración (1)	1	1	MITSUBISHI	MXZ-2D42VA	MSZ-SF25VE	SPLIT	4,20	4,84	R410A	1	0,93	4,2	4,5	19,3
			Planta 1	Acceso Administración (2)			1	MITSUBISHI	MXZ-2D42VA	MSZ-SF25VE	SPLIT	4,20	4,79	R410A	1	0,94	4,2	
			Planta 1	Direccion Tecnica	1	1	CARRIER	38BN01.3	42PHQ012P	SPLIT	3,01	3,07	R410A	1,12	1,19	3,37	3,65	
			Planta 1	Jefe Servicios Operativos	1	1	QC	TA C480 1,1	10FRL19HE7	SPLIT	ILEGIBLE	ILEGIBLE	R410A	ILEGIBLE	ILEGIBLE	3,18	3,5	
			Planta 1	Despacho Salvador Jimenez Ruiz	1	1	MITSUBISHI	MUZ-HJ25VA	MSZ-HJ25VA	SPLIT	3,42	3,62	R410A	0,73	0,87	2,5	3,15	
	17	CRUZ ROJA	Planta 0	Recepción	1	1	JOHNSON	JXC-2030-BC	AME20BC	SPLIT	2,29	2,36	R410A	1,44	1,44	3,3	3,4	16,16
			Planta 0	Despacho Presidente		1	JOHNSON	JXC-2030-BC	AME30BC	SPLIT	2,61	2,81	R410A	2,27	2,27	5,93	6,38	
			Planta 0	Sala de Reuniones		1	JOHNSON	ARY25UUAN	MPE30BC	SPLIT	2,61	2,81	R410A	2,27	2,27	5,93	6,38	
	18	LOCAL SINDICATOS	Planta 0	Sala Recepción	1	1	FUJITSU	ARY25UUAN	AOY25UNANL	TECHO	3,10	3,41	R410A	2,26	2,26	7	7,7	7,7
			Planta 0	Sala de Comunicaciones	1	1	CARRIER	38NYV012E	42NQV012E	SPLIT	2,98	3,23	R410A	1,14	1,27	3,4	4,1	

PLANTA	UBICACIÓN	UNID INT	EXT INT	MARCA	MOD. EXT	MOD. INT	TIPO	EER	COP	GAS	POT ELEC (FRIO)	POT ELEC (CALOR)	FRIQ (kW)	CALOR (kW)	P. TOTAL
19	BOMBEROS	Planta 0	1	CARRIER	38NYV012E	42NQV012E	SPLIT	2,98	3,23	R410A	1,14	1,27	3,4	4,1	62,6
		Planta 0	1	CARRIER	38NYV012E	42NQV012E	SPLIT	2,98	3,23	R410A	1,14	1,27	3,4	4,1	
		Planta 0	1	CARRIER	38NYV012E	42NQV012E	SPLIT	2,98	3,23	R410A	1,14	1,27	3,4	4,1	
		Planta 0	1	CARRIER	38NYV012E	42NQV012E	SPLIT	2,98	3,23	R410A	1,14	1,27	3,4	4,1	
		Planta 0	1	CARRIER	38NYV012E	42NQV012E	SPLIT	2,98	3,23	R410A	1,14	1,27	3,4	4,1	
		Planta 0	1	CARRIER	38NYV012E	42NQV012E	SPLIT	2,98	3,23	R410A	1,14	1,27	3,4	4,1	
		Planta 0	1	CARRIER	38NYV012E	42NQV012E	SPLIT	2,98	3,23	R410A	1,14	1,27	3,4	4,1	
		Planta 0	1	CARRIER	38NYV012E	42NQV012E	SPLIT	2,98	3,23	R410A	1,14	1,27	3,4	4,1	
		Planta 0	1	CARRIER	38NYV012E	42NQV012E	SPLIT	2,98	3,23	R410A	1,14	1,27	3,4	4,1	
		Planta 0	1	CARRIER	38NYV012E	42NQV012E	SPLIT	2,98	3,23	R410A	1,14	1,27	3,4	4,1	
20	COLEGIO TAMIXA	Planta 0	1	SHINING	KFR-70GW	KFR-70GW	SPLIT	2,69	2,92	R407C	2,6	2,4	7	7	35,1
		Planta 0	1	HOME	HAC-12407-G	HAC-12407G	SPLIT	2,02	2,07	R407C	1,74	1,74	3,51	3,6	
		Planta 0	1	DAITSU	ASD7U-RC	DS7U-RC	SPLIT	7,33	8,00	R410A	0,9	0,9	6,6	7,2	
		Planta 0	1	DAITSU	DOS-22HUC	DS22HUC	SPLIT	0,88	0,92	R410A	2,73	2,73	2,4	2,5	
		Planta 0	1	FUJITSU GENERAL	AOYG12L1C	ASYG12L1CA	SPLIT	3,35	3,67	R410A	1,015	1,09	3,4	4	
		Planta 0	1	DAITSU	MUZ-HJ50VA	MSZ-HJ50VA	SPLIT	2,44	3,65	R410A	2,05	1,48	5	5,4	
		Planta 0	1	DAITSU	MUZ-HJ50VA	MSZ-HJ50VA	SPLIT	2,44	3,65	R410A	2,05	1,48	5	5,4	
		Planta 0	1	DAITSU	MUZ-HJ50VA	MSZ-HJ50VA	SPLIT	2,44	3,65	R410A	2,05	1,48	5	5,4	
		Planta 0	1	DAITSU	MUZ-HJ50VA	MSZ-HJ50VA	SPLIT	2,44	3,65	R410A	2,05	1,48	5	5,4	
		Planta 0	1	DAITSU	MUZ-HJ50VA	MSZ-HJ50VA	SPLIT	2,44	3,65	R410A	2,05	1,48	5	5,4	
21	COLEGIO "MARIA ZAMBRANO"	Planta 0	1	AIRWELL	WD9R4104W	WD9R4104W	SPLIT	3,21	3,62	R410A	0,78	0,69	2,5	2,5	15,9
		Planta 0	1	AIRWELL	GC 9 RC DCI	WD9R4104W	SPLIT	3,21	3,62	R410A	0,78	0,69	2,5	2,5	
		Planta 0	1	MITSUBISHI	MUZ-HJ35VA	MSZ-HJ35VA	SPLIT	3,03	3,61	R410A	0,78	0,996	3,15	3,6	
		Planta 0	1	MITSUBISHI	MUZ-HJ35VA	MSZ-HJ35VA	SPLIT	3,03	3,61	R410A	0,78	0,996	3,15	3,6	
		Planta 0	1	HAIER	1U12BSE5RA	AS12G82HRA	SPLIT	2,71	3,41	R410A	1,163	1,085	3,15	3,7	
		Planta 0	1	HAIER	1U12BSE5RA	AS12G82HRA	SPLIT	2,71	3,41	R410A	1,163	1,085	3,15	3,7	
		Planta 0	1	MITSUBISHI	MUZ-HJ35VA	MSZ-HJ35VA	SPLIT	3,03	3,61	R410A	0,78	0,996	3,15	3,6	
		Planta 0	1	MITSUBISHI	MUZ-HJ35VA	MSZ-HJ35VA	SPLIT	3,03	3,61	R410A	0,78	0,996	3,15	3,6	
		Planta 0	1	MITSUBISHI	MUZ-HJ35VA	MSZ-HJ35VA	SPLIT	3,03	3,61	R410A	0,78	0,996	3,15	3,6	
		Planta 0	1	MITSUBISHI	MUZ-HJ35VA	MSZ-HJ35VA	SPLIT	3,03	3,61	R410A	0,78	0,996	3,15	3,6	

22	SERVICIOS SOCIALES	Planta 0	1	GENERAL	AOG24R2NL	ASG24R2NL	SPLIT	2,82	3,04	R22	2,41	2,5	6,8	7,6	92,3
		Planta 0	1	GENERAL	AOG24R2NL	ASG24R2NL	SPLIT	2,82	3,04	R22	2,41	2,5	6,8	7,6	
		Planta 0	1	GENERAL	AOG24R2NL	ASG24R2NL	SPLIT	2,82	3,04	R22	2,41	2,5	6,8	7,6	
		Planta 0	1	GENERAL	AOG24R2NL	ASG24R2NL	SPLIT	2,82	3,04	R22	2,41	2,5	6,8	7,6	
		Planta 0	1	GENERAL	AOG24R2NL	ASG24R2NL	SPLIT	2,82	3,04	R22	2,41	2,5	6,8	7,6	
		Planta 0	1	GENERAL	AOG24R2NL	ASG24R2NL	SPLIT	2,82	3,04	R22	2,41	2,5	6,8	7,6	
		Planta 0	1	GENERAL	AOG24R2NL	ASG24R2NL	SPLIT	2,82	3,04	R22	2,41	2,5	6,8	7,6	
		Planta 0	1	GENERAL	AOG24R2NL	ASG24R2NL	SPLIT	2,82	3,04	R22	2,41	2,5	6,8	7,6	
		Planta 0	1	GENERAL	AOG24R2NL	ASG24R2NL	SPLIT	2,82	3,04	R22	2,41	2,5	6,8	7,6	
		Planta 0	1	GENERAL	AOG24R2NL	ASG24R2NL	SPLIT	2,82	3,04	R22	2,41	2,5	6,8	7,6	
23	COLEGIO ENTRERÍOS	Planta 0	1	FIRTLINE	FCS12000CH	FCS12000CH	SPLIT	2,64	2,96	R407C	1,25	1,2	3,3	3,55	7,1
		Planta 0	1	FIRTLINE	FCS12000CH	FCS12000CH	SPLIT	2,64	2,96	R407C	1,25	1,2	3,3	3,55	
		Planta 0	1	FIRTLINE	FCS12000CH	FCS12000CH	SPLIT	2,64	2,96	R407C	1,25	1,2	3,3	3,55	
		Planta 0	1	FIRTLINE	FCS12000CH	FCS12000CH	SPLIT	2,64	2,96	R407C	1,25	1,2	3,3	3,55	
		Planta 0	1	FIRTLINE	FCS12000CH	FCS12000CH	SPLIT	2,64	2,96	R407C	1,25	1,2	3,3	3,55	
		Planta 0	1	FIRTLINE	FCS12000CH	FCS12000CH	SPLIT	2,64	2,96	R407C	1,25	1,2	3,3	3,55	
		Planta 0	1	FIRTLINE	FCS12000CH	FCS12000CH	SPLIT	2,64	2,96	R407C	1,25	1,2	3,3	3,55	
		Planta 0	1	FIRTLINE	FCS12000CH	FCS12000CH	SPLIT	2,64	2,96	R407C	1,25	1,2	3,3	3,55	
		Planta 0	1	FIRTLINE	FCS12000CH	FCS12000CH	SPLIT	2,64	2,96	R407C	1,25	1,2	3,3	3,55	
		Planta 0	1	FIRTLINE	FCS12000CH	FCS12000CH	SPLIT	2,64	2,96	R407C	1,25	1,2	3,3	3,55	
24	PROTECCIÓN CIVIL LAGUNAS (NUEVO)	Planta 0	1	CARRIER	38YV2H186	42PHQ009P	SPLIT	1,42	1,52	R410A	2,3	3,27	3,49	6,98	6,98
		Planta 0	1	CARRIER	38YV2H186	42PHQ009P	SPLIT	1,42	1,52	R410A	2,3	3,27	3,49	6,98	
		Planta 0	1	CARRIER	38YV2H186	42PHQ009P	SPLIT	1,42	1,52	R410A	2,3	3,27	3,49	6,98	
		Planta 0	1	CARRIER	38YV2H186	42PHQ009P	SPLIT	1,42	1,52	R410A	2,3	3,27	3,49	6,98	
		Planta 0	1	CARRIER	38YV2H186	42PHQ009P	SPLIT	1,42	1,52	R410A	2,3	3,27	3,49	6,98	
		Planta 0	1	CARRIER	38YV2H186	42PHQ009P	SPLIT	1,42	1,52	R410A	2,3	3,27	3,49	6,98	
		Planta 0	1	CARRIER	38YV2H186	42PHQ009P	SPLIT	1,42	1,52	R410A	2,3	3,27	3,49	6,98	
		Planta 0	1	CARRIER	38YV2H186	42PHQ009P	SPLIT	1,42	1,52	R410A	2,3	3,27	3,49	6,98	
		Planta 0	1	CARRIER	38YV2H186	42PHQ009P	SPLIT	1,42	1,52	R410A	2,3	3,27	3,49	6,98	
		Planta 0	1	CARRIER	38YV2H186	42PHQ009P	SPLIT	1,42	1,52	R410A	2,3	3,27	3,49	6,98	

		PLANTA	UBICACIÓN	UNID EXT	UNID INT	MARCA	MOD. EXT	MOD. INT	TIPO	EER	COP	GAS	POT ELEC (FRIO)	POT ELEC (CALOR)	FRIO (KW)	CALOR (KW)	P. TOTAL		
	25	CASA MUSEO Y CULTURA	Planta 1	Sala de Exposiciones	1	1	DAIKIN	ARXS50CVMB	FTXS50BVMB	SPLIT	ILEGIBLE	ILEGIBLE	R410A	ILEGIBLE	ILEGIBLE	1,66	1,7	27,94	
			Planta 1	Sala de Exposiciones	1	1	DAIKIN	ARXS50CVMB	FTXS50BVMB	SPLIT	ILEGIBLE	ILEGIBLE	R410A	ILEGIBLE	ILEGIBLE	1,66	1,7		
			Planta 1	Despacho "Oscar"	1	1	CARRIER	38VBH012S	42PQV012S	SPLIT	1,49	1,70	R410A	2,35	2,35	3,5	4		
			Planta 1	Sala Exposiones pequeña	1	1	CARRIER	38VBH012S	42PQV012S	SPLIT	1,49	1,70	R410A	2,35	2,35	3,5	4		
			Planta 2	Despacho "Paco Guti"	1	1	CARRIER	38YY2M21G	40SMC009N	SPLIT	2,03	2,25	R410A	2,88	2,88	5,84	6,47		
			Planta 2	Despacho "Paco Guti"		1	CARRIER	38YY2M21G	40SMC009N	SPLIT	2,03	2,25	R410A	2,88	2,88	5,84	6,47		
			Planta 0	Area desayunos	1	1	Mitsubishi	MUZ-HJ35VA	MUZ-HJ35VA	SPLIT	3,03	3,64	R410A	1,04	0,99	3,15	3,6		
	26	ARCHIVO HISTÓRICO	Planta 0	Archivo Principal	1	1	GENERAL	AOG18VBNBL	ASG18VBBN	SPLIT	2,90	3,06	R410A	1,86	1,86	5,4	5,7	26,43	
			Planta 0	Fondo de Archivo	1	1	SANSUNG	AR24HSFNCWKX	AR24HSFNCWKN	SPLIT	ILEGIBLE	ILEGIBLE	R410A	ILEGIBLE	ILEGIBLE	6,8	8		
			Planta 0	Sala de consultas	1	1	MITSUBISHI	MUZ-HJ35VA	MSZ-HJ35VA	PARED	3,03	3,62	R410A	1,04	0,995	3,15	3,6		
			Planta 1	Despacho Dirección	1	1	MITSUBISHI	MUCFM-24NV	MCF-24NV	SPLIT SUELO-TECHO	2,21	2,44	R22	2,72	2,54	6	6,2		
			Planta 1	Despacho	1	1	KAYSUN	KAE-D 26 DN7	KAY-D 26 DN7	SUELO	3,22	3,61	R410A	0,816	0,811	2,63	2,93		
	27	COLEGIO "SAN SEBASTIÁN"	Planta 0	Secretaria	1	1	DICORE	ASD-12AYBC	ASDG12AYR	SPLIT	2,82	3,22	R410A	1,24	1,21	3,5	3,9	23,4	
			Planta 0	Clase Entreculturas	1	1	DICORE	ASD-12AYBC	ASDG12AYR	SPLIT	2,82	3,20	R410A	1,24	1,22	3,5	3,9		
			Planta 0	Despacho Director	1	1	DICORE	ASD-12AYBC	ASDG12AYR	SPLIT	2,82	3,17	R410A	1,24	1,23	3,5	3,9		
			Planta 0	Despacho Jefe de Estudios	1	1	DICORE	ASD-12AYBC	ASDG12AYR	SPLIT	2,82	3,15	R410A	1,24	1,24	3,5	3,9		
			Planta 0	Comedor (1)	1	1	DICORE	ASDG12AYR	ASDG12AYR	SPLIT	2,82	3,22	R410A	1,24	1,21	3,5	3,9		
			Planta 0	Comedor (2)	1	1	DICORE	ASDG12AYR	ASDG12AYR	SPLIT	2,82	3,22	R410A	1,24	1,21	3,5	3,9		
	28	HOGAR DEL JUBILADO Y SS	Planta 0	Despacho de Psicología	1	1	CARRIER	38BH009K	42PHQ009K	SPLIT	2,80	3,09	R22	0,93	0,97	2,6	3	9,15	
			Planta 0	Despacho de Trabajadora	1	1	MITSUBISHI	MUZ-HJ25VA	MSZ-HJ25VA	SPLIT	3,42	3,62	R410A	0,73	0,87	2,5	3,15		
			Planta 0	Despacho de	1	1	CARRIER	38BH014G	42PHQ009K	SPLIT	2,80	3,09	R410A	0,93	0,97	2,6	3		
			Planta 0	Hogar del jubilado															
	29	CEMENTERIO	Planta 0	Camaras frigorificas	1	1	ZANNOTTI	MDB135T050F			ILEGIBLE	ILEGIBLE	R410A	ILEGIBLE	ILEGIBLE	3,747	4	34,1	
			Planta 0	Sala de espera	1	1	MITSUBISHI	MUZ-HJ35VA	MSZ-HJ35VA	SPLIT	2,23	3,62	R410A	1,41	0,995	3,15	3,6		
			Planta 0	Sala de velatorio 1	1	1	CARRIER	38NYV045M	42NQV045M	SPLIT	2,81	3,42	R410A	1,6	1,55	4,5	5,3		
			Planta 0	Sala de velatorio 2	1	1	CARRIER	38NYV045M	42NQV045M	SPLIT	2,81	3,42	R410A	1,6	1,55	4,5	5,3		
			Planta 0	Capilla	1	1	CARRIER	38NYV045M	42NQV045M	SPLIT	2,81	3,42	R410A	1,6	1,55	4,5	5,3		
			Planta 0	Capilla	1	1	CARRIER	38NYV045M	42NQV045M	SPLIT	2,81	3,42	R410A	1,6	1,55	4,5	5,3		
			Planta 0	Capilla	1	1	CARRIER	38NYV045M	42NQV045M	SPLIT	2,81	3,42	R410A	1,6	1,55	4,5	5,3		
			P. 1. (TERRAZA)	Gabinete de Prensa	1	1	CARRIER	38VYX050N	40KQV050	TECHO	2,62	3,62	R410A	1,91	1,41	5	5,1		
			P. 1. (TERRAZA)	Despacho (R)	1	1	CARRIER	38VYX050N	40KQV050	TECHO	2,62	3,62	R410A	1,91	1,41	5	5,1		
			P. 1. (TERRAZA)	Despacho D.A.	1	1	CARRIER	38VBH012S	42PQV012S	SPLIT	3,02	3,20	R410A	1,16	1,25	3,5	4		
			P. 1. (TERRAZA)	Recibidor Asesoría Jurídica	1	1	CARRIER	38VBH012S	42PQV012S	SPLIT	3,02	3,20	R410A	1,16	1,25	3,5	4		
			P. 1. (TERRAZA)	Despacho (A Asesoría)	1	1	CARRIER	38VYM-32	42HQM009	SPLIT	3,22	3,71	R410A	2,27	2,28	7,3	8,45		
			P. 1. (TERRAZA)	Asesoría Jurídica (Salon)		1	CARRIER		42HQM009	SPLIT			R410A						
			P. 1. (TERRAZA)	Consejal Recursos		1	CARRIER		42HQM009	SPLIT			R410A						
			P. 1. (TERRAZA)	Prensa (Antiguamente)		1	CARRIER		42HQM009	SPLIT			R410A						
			P. 1. (TERRAZA)	Asesoría Jurídica		1	CARRIER	36VBH012-S	42PQV012S	SPLIT	3,02	3,20	R410A	1,16	1,25	3,5	4		
			P.1. (BALCÓN)	Asensor de Industria	1	1	CARRIER	36YL-07C-703EJ-40	42PQV012S	SPLIT	3,02	3,20	R410A	1,16	1,25	3,5	4		
			P.1. (BALCÓN)	Patrimonio	1	1	CARRIER	38BH-009G	42PHQ009P	SPLIT	2,96	3,16	R410A	0,93	0,97	2,75	3,07		
			P. 1. (TERRAZA)	Jefe de Alcaldía	1	1	GENERAL	AOHR12LKC	ASHA12LKC	SPLIT	3,21	3,62	R410A	1,06	1,105	3,4	4		
			P. 1. (TERRAZA)	Patrimonio	1	1	INTERCLISA	ILEGIBLE	ILEGIBLE	SUELO	ILEGIBLE	ILEGIBLE	R22	ILEGIBLE	ILEGIBLE	ILEGIBLE	ILEGIBLE		
			P. 1. (TERRAZA)	Alcaldía (1)	1	1	CARRIER	38YY2M36G	40KMC018-7N-IU	CASSETTE	2,62	3,03	R410A	4,13	3,93	10,8	11,9		
			P. 1. (TERRAZA)	Alcaldía (2)		1	CARRIER		40KMC018-7N-IU	CASSETTE			R410A						
			P. 1. (TERRAZA)	Sala de Juntas (1)	1	1	CARRIER	38YY2M36G	40KMC018-7N-IU	CASSETTE	2,62	3,03	R410A	4,13	3,93	10,8	11,9		
			P. 1. (TERRAZA)	Sala de Juntas (2)		1	CARRIER		40KMC018-7N-IU	CASSETTE			R410A						
			P. 1. (TERRAZA)	Antesala Alcaldía	1	1	CARRIER	38VYM-32N	42HQM009	SPLIT	2,33	2,73	R410A	2,48	2,4	5,79	6,55		
			P. 1. (TERRAZA)	Asesor de Alcaldía		1	CARRIER		42HQM009	SPLIT			R410A						
			P.1.	Archivo de Alcaldía	1	1	GENERAL	AOH09LKC	ASHA09LKC	SPLIT	3,62	4,64	R410A	0,69	0,69	2,5	3,2		
			P.B. (Sala Ud.Ext 11)	Sala de Plenos	1	1	GENERAL	AOG90TPC3L	ARG90TLC3	PARTIDA	3,59	4,17	R407C	7,08	7,08	25,4	29,5		
			P.B. (Planta -1 Porche)	Coordinador Nuevas	1	1	CARRIER	38VYX045-R	42HQV045-R	SPLIT	1,85	2,36	R410A	2,5	2,5	4,62	5,9		

		PLANTA	UBICACIÓN	UNID EXT	UNID INT	MARCA	MOD. EXT	MOD. INT	TIPO	EER	COP	GAS	POT ELEC (FRIO)	POT ELEC (CALOR)	FRIO (KW)	CALOR (KW)	P. TOTAL	
PUEBLO	38	UNIVERSIDAD POPULAR	Planta 0	Aula Piano	1	1	GENERAL	ASHG12LLCA	AOHG12LLC	SPLIT	3,15	3,70	R410A	1,08	1,08	3,4	4	28
			Planta 1	Aula de baile flamenco	1	1	GENERAL	ASHG12LLCA	AOHG12LLC	SPLIT	3,15	3,70	R410A	1,08	1,08	3,4	4	
			Planta 1	Aula Manualidades	1	1	GENERAL	ASHG12LLCA	AOHG12LLC	SPLIT	3,15	3,70	R410A	1,08	1,08	3,4	4	
			Planta 1	Aula Informatica	1	1	GENERAL	ASHG12LLCA	AOHG12LLC	SPLIT	3,15	3,70	R410A	1,08	1,08	3,4	4	
			Planta 1	Aula Pintura	1	1	GENERAL	ASHG12LLCA	AOHG12LLC	SPLIT	3,15	3,70	R410A	1,08	1,08	3,4	4	
			Planta 1	Aula Ingles	1	1	GENERAL	ASHG12LLCA	AOHG12LLC	SPLIT	3,15	3,70	R410A	1,08	1,08	3,4	4	
			Planta 1	Aula Baile normal	1	1	GENERAL	ASHG12LLCA	AOHG12LLC	SPLIT	3,15	3,70	R410A	1,08	1,08	3,4	4	
PUEBLO	39	OFICINA DE TURISMO	Planta unica	Recepción y sala trasera	1	1	MITSUBISHI	PUH10MYC1-EU	ILEGIBLE	CONDUCTOS	3,21	3,10	R22	8,96	8,96	28,8	27,8	27,8
PUEBLO																		
PUEBLO	41	ANTENA DEL CERRO DEL MORO	Planta 0	Sala Unica	1	1	MITSUBISHI	MUZ-HJ25VA	MSZ-HJ25VA	SPLIT	3,42	4,32	R410A	0,73	0,87	2,5	3,15	12,16
			Planta 0	Sala Unica	1	1	GENERAL	AOH12FSBC	ASH12FSBCW	SPLIT	4,00	9,19	R410A	0,98	0,98	3,92	9,01	
PUEBLO																		
PUEBLO	43	GUARDERÍA DE MIJAS PUEBLO	Planta 0	Aula 1 (Profesora Laura)	1	1	HIYATSU	HOS12V-RC	HS12V-RC	SPLIT	1,40	1,71	R410A	1	0,82	1,4	1,4	4,2
			Planta 0	Aular 2 (Profesora Maria	1	1	HIYATSU	HOS12V-RC	HS12V-RC	SPLIT	1,40	1,71	R410A	1	0,82	1,4	1,4	
			Planta 0	Aula 3	1	1	HIYATSU	HOS12V-RC	HS12V-RC	SPLIT	1,40	1,71	R410A	1	0,82	1,4	1,4	
PUEBLO	43	CRUZ ROJA C/ COIN			0	0					ILEGIBLE	ILEGIBLE			ILEGIBLE		0	
PUEBLO	59	TALLER CERÁMICA	Planta 0	Sala trabajo	1	1	WISTERCOOL	WIST-12-DC	WIST-12-DC	SPLIT	0,75	0,80	R410A	1,85	1,85	1,38	1,48	1,48
PUEBLO	60	REPETIDOR DE POLICIA MUNICIPAL EN MIJAS			1	1	PANASONIC	CU-UE12QKE	CS-UE12QKE	SPLIT	3,21	3,64	R410A	1,09	1,1	3,5	4	4
PUEBLO			Planta 0	Aula Infatil 3ºA (1)	1	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	SPLIT	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,25	3,95	
			Planta 0	Aula Infatil 3ºA (2)	1	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	SPLIT	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,25	3,95	
			Planta 0	Aula Infatil 3ºB (1)	1	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	SPLIT	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,25	3,95	
			Planta 0	Aula Infatil 3ºB (2)	1	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	SPLIT	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,25	3,95	
			Planta 0	Sala de actos (1)	1	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	SPLIT	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,25	3,95	
			Planta 0	Sala de actos (2)	1	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	SPLIT	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,25	3,95	
			Planta 0	Sala de profesores (1)	1	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	SPLIT	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,25	3,95	
			Planta 0	Sala de profesores (2)	1	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	SPLIT	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,25	3,95	
			Planta 0	Secretaria	1	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	SPLIT	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,25	3,95	
			Planta 0	Jefatura	1	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	SPLIT	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,25	3,95	
			Planta 0	Dirección	1	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	SPLIT	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,25	3,95	
			Planta 0	Bliblioteca (1)	1	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	SPLIT	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,25	3,95	
			Planta 0	Bliblioteca (2)	1	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	SPLIT	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,25	3,95	
			Planta 0	Cuarto de RACK	1	1	FUJITSU	AOYG12LLC	ASYG12LLCA	SPLIT	3,35	3,67	R410A	1,015	1,09	3,40	4,00	

CÁLCULO DE CARGAS Y EQUIPAMIENTO													
PLANTA	UBICACIÓN	UNID UNID	EXT INT	MARCA	MOD. EXT	MOD. INT	TIPO	EER	COP	GAS	POT ELEC (FRIO)	POT ELEC (CALOR)	FRIO (KW) CALOR (KW) P. TOTAL
61	COLEGIO "GARCIA DEL OLMO"	Planta 1	Aula 29A	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,95
		Planta 1	Aula 69B	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,95
		Planta 1	Aula 69A (1)	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,95
		Planta 1	Aula 69A (2)	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,95
		Planta 1	Aula 69A 2	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,95
		Planta 1	Aula 29C	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,95
		Planta 1	Aula 29D	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,95
		Planta 1	Aula 29B (1)	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,95
		Planta 1	Aula 29B (2)	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,95
		Planta 1	Aula 29B	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,95
		Planta 1	Aula 59A (1)	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,95
		Planta 1	Aula 59A (2)	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,95
		Planta 1	Aula 59A	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,95
		Planta 1	Aula 59A (2)	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,95
		Planta 1	Aula 49B (1)	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,95
		Planta 1	Aula 49B (2)	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,95
		Planta 1	Aula 49B	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,95
		Planta 1	Aula 49A (1)	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,95
		Planta 1	Aula 49A (2)	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,95
		Planta 1	Aula 49A	1	GENERAL	AOH12USCC	ASH12USCCW	2,41	3,09	R410A	1,35	1,28	3,95
62	TENENCIA DE ALCADIA	Planta 0	Atención al Ciudadano	1	ACE	GCCD60	CD60	2,61	2,41	R407C	7	7	16,9
		Planta 1	Estadística (1)	1	MITSUBISHI	PLFY-P25VBM-E	CASSETTE	3,82	2,60	R410A	2,8	2,8	8,31
		Planta 1	Estadística (2)	1	MITSUBISHI	PLFY-P25VBM-E	CASSETTE	3,82	2,60	R410A	2,8	2,8	8,31
		Planta 1	Estadística (3)	1	MITSUBISHI	PLFY-P25VBM-E	CASSETTE	3,82	2,60	R410A	2,8	2,8	8,31
		Planta 1	Administración	1	MITSUBISHI	PLFY-P25VBM-E	CASSETTE	3,82	2,60	R410A	2,8	2,8	8,31
		Planta 1	Policía	1	MITSUBISHI	PLFY-P25VBM-E	CASSETTE	3,82	2,60	R410A	2,8	2,8	8,31
		Planta 1	Recepción /	1	MITSUBISHI	PLFY-P63VBM-E	CASSETTE	1,91	1,32	R410A	5,6	6,3	10,69
		Planta 1	Alcaldia	1	MITSUBISHI	PLFY-P63VBM-E	CASSETTE	1,91	1,32	R410A	5,6	6,3	10,69
		Planta 1	Estadística	1	MITSUBISHI	PLFY-P63VBM-E	CASSETTE	1,91	1,32	R410A	5,6	6,3	10,69
		Planta 2	Sala de reuniones	1	MITSUBISHI	PFKY-P20VBM-E	SPLIT	4,86	3,32	R410A	2,2	2,5	10,69
		Planta 1	Sala de actos (1)	1	DAIKIN	FDQ250B8V3	CONDUCTOS	0,36	0,31	R410A	25	25	8,41
		Planta 1	Sala de actos (2)	1	DAIKIN	RZQG250C741B	CONDUCTOS	0,36	0,31	R410A	25	25	8,41
63	CENTRO S.S. C/ CÔMPETA	Planta 0	Despacho trabajadora	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	Despacho trabajadora	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	Despacho trabajadora	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	Pecera	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	Recepcion	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	Sala de reuniones	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	DUO 50 DC INV	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	TRIO 72 DC-INV	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	U18WUED	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	AUVWC18	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	TECHO	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	SPLIT	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	SPLIT	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	SPLIT	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	SPLIT	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	SPLIT	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	SPLIT	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	SPLIT	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	SPLIT	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	SPLIT	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
21,2		Planta 0	Despacho trabajadora	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	Despacho trabajadora	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	Despacho trabajadora	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	Despacho trabajadora	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	Despacho trabajadora	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	Despacho trabajadora	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	Despacho trabajadora	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	Despacho trabajadora	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	Despacho trabajadora	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	Despacho trabajadora	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	Despacho trabajadora	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	Despacho trabajadora	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	Despacho trabajadora	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	Despacho trabajadora	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	Despacho trabajadora	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	Despacho trabajadora	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	Despacho trabajadora	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	Despacho trabajadora	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	Despacho trabajadora	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	Despacho trabajadora	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9
		Planta 0	Despacho trabajadora	1	AIRWELL	PNX-PDCI-R410AW	SPLIT	3,21	3,80	R410A	2,24	2,37	9

CALA

CALA

CALA

CALA

CALA

		PLANTA	UBICACIÓN	UNID EXT	UNID INT	MARCA	MOD. EXT	MOD. INT	TIPO	EER	COP	GAS	POT ELEC (FRIO)	POT ELEC (CALOR)	FRIO (KW)	CALOR (KW)	P. TOTAL
65	COLEGIO "EL CHAPARRAL"	Planta 0	Comedor (1)	1	1	NORM N	NORM 83401 N	NORM 83401 N	SPLIT	2,26	2,11	R407C	2,65	2,85	6	6	17,9
		Planta 0	Comedor (2)	1	1	NORM N	NORM 83401 N	NORM 83401 N	SPLIT	2,45	2,28	R407C	2,65	2,85	6,5	6,5	
		Planta 1	Aula 62 (CPD)	1	1	MITSUBISHI	MUZGE42VA	MSZ-GE35VA	SPLIT	3,46	3,70	R410A	1,215	1,46	4,2	5,4	
66	C.C. DEPORTIVO BULEVAR	Planta 0	Cuarto RACK	1	1	GENERAL	AOY9FSBC	ASY9FSBCW	SPLIT	2,62	NO	R410A	1,05	NO	2,75	NO	648,35
		Planta -1	Corte y conformación (1)	1	1	AIRWELL	AQUALOGIC AQHA	XLM180GAV	FANCOIL-SPLIT	3,09	2,90	R407C	8,6	9,27	26,6	26,9	
		Planta -1	Corte y conformación (2)		1	AIRWELL		XLM180GAV	FANCOIL-SPLIT	3,09	2,90	R407C	8,6	9,27	26,6	26,9	
		Planta 0	Centro Lectura (1)		1	AIRWELL		K450G2T	FANCOIL-TECHO DOBLE	3,09	2,90	R407C	8,6	9,27	26,6	26,9	
		Planta 0	Centro Lectura (2)		1	AIRWELL		K450G2T	FANCOIL-TECHO DOBLE	3,09	2,90	R407C	8,6	9,27	26,6	26,9	
		Planta 0	Centro Lectura (3)		1	AIRWELL		K450G2T	FANCOIL-TECHO DOBLE	3,09	2,90	R407C	8,6	9,27	26,6	26,9	
		Planta 0	Centro Lectura (4)		1	AIRWELL		K450G2T	FANCOIL-TECHO DOBLE	3,09	2,90	R407C	8,6	9,27	26,6	26,9	
		Planta 0	Centro Lectura (5)		1	AIRWELL		K180G2T	FANCOIL-TECHO SIMPLE	3,09	2,90	R407C	8,6	9,27	26,6	26,9	
		Planta 0	Centro Lectura (6)		1	AIRWELL		K180G2T	FANCOIL-TECHO SIMPLE	3,09	2,90	R407C	8,6	9,27	26,6	26,9	
		Planta 0	Sala de estudios (1)		1	AIRWELL		K180G2T	FANCOIL-TECHO SIMPLE	3,09	2,90	R407C	8,6	9,27	26,6	26,9	
		Planta 0	Sala de estudios (2)		1	AIRWELL		K180G2T	FANCOIL-TECHO SIMPLE	3,09	2,90	R407C	8,6	9,27	26,6	26,9	
		Planta 0	Recepción		1	AIRWELL		K450G2T	FANCOIL-TECHO DOBLE	3,09	2,90	R407C	8,6	9,27	26,6	26,9	
		Planta 0	Sala de exposiciones (1)		1	AIRWELL		K450G2T	FANCOIL-TECHO DOBLE	3,09	2,90	R407C	8,6	9,27	26,6	26,9	
		Planta 0	Sala de exposiciones (2)		1	AIRWELL		K450G2T	FANCOIL-TECHO DOBLE	3,09	2,90	R407C	8,6	9,27	26,6	26,9	
		Planta 0	Despacho universidad popular		1	AIRWELL		K180G2T	FANCOIL-TECHO SIMPLE	3,09	2,90	R407C	8,6	9,27	26,6	26,9	
		Planta 0	Despacho Acosol		1	AIRWELL		K180G2T	FANCOIL-TECHO SIMPLE	3,09	2,90	R407C	8,6	9,27	26,6	26,9	
		Planta 0	Despacho Música		1	AIRWELL		K180G2T	FANCOIL-TECHO SIMPLE	3,09	2,90	R407C	8,6	9,27	26,6	26,9	
		Planta 1	Informática		1	AIRWELL		K450G2T	FANCOIL-TECHO DOBLE	3,09	2,90	R407C	8,6	9,27	26,6	26,9	
		Planta 1	Ingles		1	AIRWELL		K450G2T	FANCOIL-TECHO DOBLE	3,09	2,90	R407C	8,6	9,27	26,6	26,9	
		Planta 1	Archivo		1	AIRWELL		K450G2T	FANCOIL-TECHO DOBLE	3,09	2,90	R407C	8,6	9,27	26,6	26,9	
		Planta 1	Minusvalidos		1	AIRWELL		K450G2T	FANCOIL-TECHO DOBLE	3,09	2,90	R407C	8,6	9,27	26,6	26,9	
		Planta 1	Español		1	AIRWELL		K450G2T	FANCOIL-TECHO DOBLE	3,09	2,90	R407C	8,6	9,27	26,6	26,9	
		Planta 1	Español		1	AIRWELL		K450G2T	FANCOIL-TECHO DOBLE	3,09	2,90	R407C	8,6	9,27	26,6	26,9	
		Planta 1	Pintura y ceramica (1)		1	AIRWELL		K450G2T	FANCOIL-TECHO DOBLE	3,09	2,90	R407C	8,6	9,27	26,6	26,9	
		Planta 1	Pintura y ceramica (2)		1	AIRWELL		K450G2T	FANCOIL-TECHO DOBLE	3,09	2,90	R407C	8,6	9,27	26,6	26,9	
67	CENTRO JUVENTUD C/ FUENGI	Planta 0	Asociacion de vecinos	1	1	GENERAL	AOG25UNANL	AUG25UUAR	CASSETTE	2,64	3,32	R410A	2,65	2,35	7	7,8	23,4
		Planta 0	Despacho	1	1	GENERAL	AOG25UNANL	AUG25UUAR	CASSETTE	2,64	3,32	R410A	2,65	2,35	7	7,8	
		Planta 0	Sala de baile	1	1	GENERAL	AOG25UNANL	AUG25UUAR	CASSETTE	2,64	3,32	R410A	2,65	2,35	7	7,8	
68	NAVE SERV. OP. PARCELA S-2	Planta 0	Sala trabajo (1)	1	1	CARRIER	38YY2M18G	42PHQ009P	SPLIT	2,67	3,13	R410A	2,08	1,86	5,55	5,83	108,96
		Planta 0	Sala trabajo (2)		1	CARRIER	38YY2M18G	42PHQ009P	SPLIT	2,67	3,13	R410A	2,08	1,86	5,55	5,83	
		Planta 0	Sala trabajo (3)		1	CARRIER	38YY2M18G	42PHQ009P	SPLIT	2,67	3,13	R410A	2,08	1,86	5,55	5,83	
		Planta 0	Cocina (Cuarto desayuno)	1	1	CARRIER	38YY2M18G	42PHQ009P	SPLIT	2,67	3,13	R410A	2,08	1,86	5,55	5,83	
		Planta 0	Cuarto RACK		1	CARRIER	38YY2M18G	42PHQ009P	SPLIT	2,67	3,13	R410A	2,08	1,86	5,55	5,83	
		Planta 0	Archivo (Fondo) (1)		1	CARRIER	38YY2M18G	42PHQ009P	SPLIT	2,67	3,13	R410A	2,08	1,86	5,55	5,83	
		Planta 0	Archivo (Fondo) (2)	1	1	CARRIER	38YY2M18G	42PHQ009P	SPLIT	2,67	3,13	R410A	2,08	1,86	5,55	5,83	
		Planta 0	Archivo (Fondo) (3)		1	CARRIER	38YY2M18G	42PHQ009P	SPLIT	2,67	3,13	R410A	2,08	1,86	5,55	5,83	
		Planta 0	Archivo (Fondo) (4)		1	CARRIER	38YY2M18G	42PHQ009P	SPLIT	2,67	3,13	R410A	2,08	1,86	5,55	5,83	
		Planta 0	Gestion Documental	1	1	MITSUBISHI	MUZGE42VA	MSZ-GE42VA	SPLIT	3,46	3,70	R410A	1,215	1,46	4,2	5,4	
		Planta 0	Archivo Planta baja (1)	1	1	MITSUBISHI	SRK-28CD-S	SRK-28CD-S	SPLIT	2,36	2,78	R410A	1,08	1,08	2,55	3	
		Planta 0	Archivo Planta baja (2)	1	1	MITSUBISHI	SRK-28CD-S	SRK-28CD-S	SPLIT	2,36	2,78	R410A	1,08	1,08	2,55	3	
		Planta 1	Despacho nº 65	1	1	CARRIER	38YY2M18G	42PHQ009P	SPLIT	2,67	3,13	R410A	2,08	1,86	5,55	5,83	
		Planta 1	Despacho nº 66		1	CARRIER	38YY2M18G	42PHQ009P	SPLIT	2,67	3,13	R410A	2,08	1,86	5,55	5,83	
		Planta 1	Archivo Planta alta	1	1	SAMSUNG	UH070EAV2	NS070NHXEA	TECHO	0,35	0,50	R410A	9,1	8	3,22	4,03	
		Planta 1	Archivo Planta alta	1	1	CARRIER	38YY-018G	42PHQ012P	SPLIT	3,01	3,07	R410A	1,12	1,19	3,37	3,65	
		Planta 1	Sala Ploter	1	1	CARRIER	38YY-018G	42PHQ012P	SPLIT	3,01	3,07	R410A	1,12	1,19	3,37	3,65	
		Planta 1	Oficina de mando guiado	1	1	CARRIER	38YY-018G	42PHQ012P	SPLIT	3,01	3,07	R410A	1,12	1,19	3,37	3,65	

PLANTA	UBICACIÓN	UNID	UNID	EXT	INT	MARCA	MOD. EXT	MOD. INT	TIPO	EER	COP	GAS	POT ELEC (FRIO)	POT ELEC (CALOR)	FRIO (kW)	CALOR (kW)	P. TOTAL
Planta 1	Parque Movil	1	1	1	1	MITSUBISHI	SRK-35ZG-S	SRK-35ZG-S	SPLIT	3,33	3,68	R410A	1,05	1,14	3,5	4,2	
Planta 1	Departamento Parques Y	1	1	1	1	CARRIER	38YV-018G	42PHQ012P	SPLIT	3,01	3,07	R410A	1,12	1,19	3,37	3,65	
Planta 1	Archivo Planta Alta	1	1	1	1	DAITU	ASD18U	ASD18U	SPLIT	1,00	1,24	R410A	2	2,09	2	2,6	
Planta 1	Archivo Planta Alta	1	1	1	1	SAMSUNG	UH070EAV2	NS070NHXEA	TECHO	3,02	2,91	R410A	2,35	2,75	7,1	8	

69	LOCAL CARTAS C/ CARTAMA	Planta 0	Recepción	1	1	NORWOOD	ANGC3000BC	ANGC3000BC	SPLIT	2,01	2,20	R410A	1,6	3,22	3,52	3,52	14,06
		Planta 0	Sala alimentos	1	1	NORWOOD	ANGC3000BC	ANGC3000BC	SPLIT	2,01	2,20	R410A	1,6	3,22	3,52	3,52	
		Planta 0	Dirección	1	1	NORWOOD	ANGC3000BC	ANGC3000BC	SPLIT	2,01	2,20	R410A	1,6	3,22	3,52	3,52	
		Planta 0	Sala de reunión	1	1	NORWOOD	ANGC3000BC	ANGC3000BC	SPLIT	2,01	2,20	R410A	1,6	3,22	3,52	3,52	

70	COLEGIO "JARDIN BOTANICO"	Planta 0	4º A (1)	1	1	1	SAURNIER DUAL	14-036 HWO	14-036 HWI	3,22	3,65	R410A	1,01	1	3,25	3,65	38,31
		Planta 0	4º A (1)	1	1	1	SAURNIER DUAL	14-036 HWO	14-036 HWI	3,22	3,65	R410A	1,01	1	3,25	3,65	
		Planta 0	6º A	1	1	1	SAURNIER DUAL	14-036 HWO	14-036 HWI	3,22	3,65	R410A	1,01	1	3,25	3,65	
		Planta 0	6º B	1	1	1	SAURNIER DUAL	14-036 HWO	14-036 HWI	3,22	3,65	R410A	1,01	1	3,25	3,65	
		Planta 0	Dirección	1	1	1	SAURNIER DUAL	14-036 HWO	14-036 HWI	3,22	3,65	R410A	1,01	1	3,25	3,65	
		Planta 0	1º A	1	1	1	TOSHIBA	RAS-138AV-E	RAS-138KV-E	2,14	2,48	R410A	1,45	1,45	3,1	3,6	
		Planta 0	1º B	1	1	1	TOSHIBA	RAS-138AV-E	RAS-138KV-E	2,14	2,48	R410A	1,45	1,45	3,1	3,6	
		Planta 0	1º C	1	1	1	TOSHIBA	RAS-138AV-E	RAS-138KV-E	2,14	2,48	R410A	1,45	1,45	3,1	3,6	
		Planta 0	Sala del RACK	1	1	1	THERMOTECNIC	TMH12E	TMH12E	3,01	3,13	R410A	1,17	1,45	3,4	3,6	
		Planta 0	3º A	1	1	1	HEC	HEC09EK1-OUT	HEC09EK1-IN	1,92	2,15	R410A	1,3	1,3	2,5	2,8	
		Planta 0	Jefatura de estudios	1	1	1	HEC	HEC09EK1-OUT	HEC09EK1-IN	1,92	2,15	R410A	1,3	1,3	2,5	2,8	

CALA																	
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

71	COLEGIO "LOS CLAVILES"	Módulo 1	Estudios	1	1	1	SAMSUNG	SH12AWHX	SH12AWHX	3,57	4,67	R410A	0,98	0,9	3,5	4,2	
		Módulo 1	Biblioteca (Der)	1	1	1	HTW	HTW50351X70E-INT	HTW50351X70E-EXT	3,24	3,72	R410A	1,08	0,94	3,5	3,5	
		Módulo 1	Biblioteca (Izq)	1	1	1	SAMSUNG	SH12AWHX	SH12AWHX	3,57	4,67	R410A	0,98	0,9	3,5	4,2	
		Módulo 1	Estudios	1	1	1	MITSUBISHI ELECTRIC	MUZ-HJ35VA	MSZHJ35VA	3,03	3,62	R410A	1,04	1,00	3,15	3,6	
		Módulo 1	Comedor (1)	1	1	1	MITSUBISHI ELECTRIC	MUZ-HJ35VA	MSZHJ35VA	3,03	3,62	R410A	1,04	1,00	3,15	3,6	
		Módulo 2	Comedor (2)	1	1	1	MITSUBISHI ELECTRIC	MUZ-HJ35VA	MSZHJ35VA	3,03	3,62	R410A	1,04	1,00	3,15	3,6	
		Módulo 2	Comedor (3)	1	1	1	MITSUBISHI ELECTRIC	MUZ-HJ35VA	MSZHJ35VA	3,03	3,62	R410A	1,04	1,00	3,15	3,6	
		Módulo 2	Comedor (4)	1	1	1	MITSUBISHI ELECTRIC	MUZ-HJ35VA	MSZHJ35VA	3,03	3,62	R410A	1,04	1,00	3,15	3,6	
		Módulo 2	Comedor (5)	1	1	1	MITSUBISHI ELECTRIC	MUZ-HJ35VA	MSZHJ35VA	3,03	3,62	R410A	1,04	1,00	3,15	3,6	
		Módulo 2	Comedor (6)	1	1	1	MITSUBISHI ELECTRIC	MUZ-HJ35VA	MSZHJ35VA	3,03	3,62	R410A	1,04	1,00	3,15	3,6	
		Módulo 3	Aula 32	1	1	1	SAMSUNG	SH12AWHX	SH12AWHX	3,57	4,67	R410A	0,98	0,90	3,50	4,20	
		Módulo 3	Aula 26	1	1	1	SAMSUNG	SH12AWHX	SH12AWHX	3,57	4,67	R410A	0,98	0,90	3,50	4,20	
		Módulo 3	Aula 24 (Material)	1	1	1	SAMSUNG	SH12AWHX	SH12AWHX	3,57	4,67	R410A	0,98	0,90	3,50	4,20	
		Módulo 3	Aula 33 (Der)	1	1	1	HIYASU	HOS12V-RC	HOS12V-RC	2,50	2,86	R410A	1,40	1,40	3,50	4,00	
		Módulo 3	Aula 33 (Izq)	1	1	1	HIYASU	HOS12V-RC	HOS12V-RC	2,50	2,86	R410A	1,40	1,40	3,50	4,00	
		Módulo 3	Aula 32	1	1	1	HIYASU	HOS12V-RC	HOS12V-RC	2,50	2,86	R410A	1,40	1,40	3,50	4,00	
		Módulo 3	Aula 26	1	1	1	SAMSUNG	SH12AWHX	SH12AWHX	3,57	4,67	R410A	0,98	0,90	3,50	4,20	
		Módulo 4	Aula 50 (Izq)	1	1	1	SAMSUNG	SH12AWHX	SH12AWHX	3,57	4,67	R410A	0,98	0,9	3,5	4,2	
		Módulo 4	Aula 46 (Der)	1	1	1	SAMSUNG	SH12AWHX	SH12AWHX	3,57	4,67	R410A	0,98	0,9	3,5	4,2	
		Módulo 4	Aula 46 (Izq)	1	1	1	SAMSUNG	SH12AWHX	SH12AWHX	3,57	4,67	R410A	0,98	0,9	3,5	4,2	
		Módulo 4	Aula 42 (Der)	1	1	1	SAMSUNG	SH12AWHX	SH12AWHX	3,57	4,67	R410A	0,98	0,9	3,5	4,2	
		Módulo 4	Aula 42 (Izq)	1	1	1	SAMSUNG	SH12AWHX	SH12AWHX	3,57	4,67	R410A	0,98	0,9	3,5	4,2	
		Módulo 4	Aula 40 (Material)	1	1	1	SAMSUNG	SH12AWHX	SH12AWHX	3,57	4,67	R410A	0,98	0,9	3,5	4,2	
		Módulo 5	Aula 66 (Der)	1	1	1	SAMSUNG	SH12AWHX	SH12AWHX	3,57	4,67	R410A	0,98	0,9	3,5	4,2	
		Módulo 5	Aula 66 (Izq)	1	1	1	SAMSUNG	SH12AWHX	SH12AWHX	3,57	4,67	R410A	0,98	0,9	3,5	4,2	
		Módulo 5	Aula 62 (Der)	1	1	1	SAMSUNG	SH12AWHX	SH12AWHX	3,57	4,67	R410A	0,98	0,9	3,5	4,2	
		Módulo 5	Aula 62 (Izq)	1	1	1	SAMSUNG	SH12AWHX	SH12AWHX	3,57	4,67	R410A	0,98	0,9	3,5	4,2	
		Módulo 5	Aula 58 (Der)	1	1	1	SAMSUNG	SH12AWHX	SH12AWHX	3,57	4,67	R410A	0,98	0,9	3,5	4,2	
		Módulo 5	Aula 58 (Izq)	1	1	1	SAMSUNG	SH12AWHX	SH12AWHX	3,57	4,67	R410A	0,98	0,9	3,5	4,2	

128,1

			PLANTA	UBICACIÓN	UNID EXT	UNID INT	MARCA	MOD. EXT	MOD. INT	TIPO	EER	COP	GAS	POT ELEC (FRIO)	POT ELEC (CALOR)	FRIO (KW)	CALOR (KW)	P. TOTAL
			Módulo 5	Aula 56	1	1	SAMSUNG	SH12AWHX	SH12AWH	SPLIT	3,57	4,67	R410A	0,98	0,9	3,5	4,2	
CALA	72	GUARDERÍA EL LIMONAR	Planta 0	Aula Luna (2-3 años)	1	1	CARRIER	38YE012N	42HQE012N	SPLIT	2,65	3,01	R407C	1,32	1,36	3,5	4,1	12,1
			Planta 0	Aula Sol (2-3 años)	1	1	FUJITSU	AOYG12LLCC	ASYG12LLCC	SPLIT	3,35	3,70	R410A	1,015	1,08	3,4	4,0	
			Planta 0	Aula bebes (0-2 años)	1	1	FUJITSU	AOYG12LLCC	ASYG12LLCC	SPLIT	3,35	3,70	R410A	1,015	1,08	3,4	4,0	
CALA	73	REPETIDOR DE POLICIA EN URB. MIRAFLORES			1	1	COSMOTEC	EVO1400220	EVO1400220	COMPACTA	2,22	NO	R134A	0,63	0,63	1,4	NO	1,4
CALA	74	REPETIDOR DE POLICIA EN URB. RIVIERA			1	1	MITSHUBICHI ELECTRIC	MUZ-SF35VE	MSZ-SF35VE	SPLIT	3,24	3,88	R410A	1,08	1,03	3,5	4	4